

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	1月4日	1月4日	1月4日	1月4日
採取時刻	7:40	7:50	7:45	7:55
Cs-134(約2年)	820	200	160	12
Cs-137(約30年)	5,100	1,300	1,000	62
全	7,000	3,500	3,500	160
H-3(約12年)	570	800	270	ND(120)

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

