

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	1月30日	1月30日	1月30日	1月30日
採取時刻	7:15	7:00	7:10	7:05
Cs-134(約2年)	550	250	160	13
Cs-137(約30年)	3,500	1,400	1,000	50
全	5,900	3,500	3,100	140
H-3(約12年)	670	730	170	ND(120)

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

