

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	3月6日	3月6日	3月6日	3月6日
採取時刻	6:55	7:05	7:00	7:10
Cs-134(約2年)	670	220	160	10
Cs-137(約30年)	4,100	1,400	1,000	50
全	5,900	3,300	2,900	170
H-3(約12年)	560	800	270	220

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

