

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	3月22日	3月22日	3月22日	3月22日
採取時刻	7:45	7:55	7:50	8:00
Cs-134(約2年)	310	190	160	8.1
Cs-137(約30年)	1,900	1,200	1,000	48
全	2,600	3,100	2,400	160
H-3(約12年)	250	560	240	160

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

