

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	3月24日	3月24日	3月24日	3月24日
採取時刻	7:05	6:50	7:00	6:55
Cs-134(約2年)	660	190	150	ND(7.9)
Cs-137(約30年)	4,300	1,200	990	44
全β	5,700	3,300	2,500	150
H-3(約12年)	560	650	210	120

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

