

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	3月29日	3月29日	3月29日	3月29日
採取時刻	7:20	7:30	7:40	7:35
Cs-134(約2年)	390	200	160	ND(7.2)
Cs-137(約30年)	2,500	1,200	1,100	49
全	3,300	3,100	2,300	150
H-3(約12年)	260	550	220	ND(110)

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

