

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	4月7日	4月7日	4月7日	4月7日
採取時刻	8:20	8:30	8:10	8:35
Cs-134(約2年)	320	210	150	ND(8.4)
Cs-137(約30年)	2,200	1,300	960	49
全	2,900	3,200	2,200	170
H-3(約12年)	390	720	190	200

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

