

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	4月17日	4月17日	4月17日	4月17日
採取時刻	10:00	9:35	10:15	9:40
Cs-134(約2年)	220	170	190	10
Cs-137(約30年)	1,600	1,200	1,300	72
全	2,100	3,100	2,200	160
H-3(約12年)	230	730	170	200

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

