

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	4月21日	4月21日	4月21日	4月21日
採取時刻	10:40	10:05	10:25	10:10
Cs-134(約2年)	220	190	430	11
Cs-137(約30年)	1,300	1,300	2,900	79
全	1,600	3,200	3,700	220
H-3(約12年)	150	580	160	190

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

