

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	4月24日	4月24日	4月24日	4月24日
採取時刻	10:40	10:15	10:50	10:20
Cs-134(約2年)	180	200	320	ND(8.8)
Cs-137(約30年)	1,300	1,300	2,300	51
全	1,600	3,500	3,400	210
H-3(約12年)	160	650	200	ND(120)

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

