

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	4月26日	4月26日	4月26日	4月26日
採取時刻	8:35	8:10	8:45	8:15
Cs-134(約2年)	180	190	280	9.2
Cs-137(約30年)	1,300	1,200	2,000	61
全	1,600	3,100	2,900	160
H-3(約12年)	130	660	170	250

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

