

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	4月28日	4月28日	4月28日	4月28日
採取時刻	9:50	9:40	9:55	9:45
Cs-134(約2年)	140	170	250	8.1
Cs-137(約30年)	1,000	1,200	1,800	72
全β	1,400	3,100	2,800	160
H-3(約12年)	150	590	ND(120)	140

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

