

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	5月5日	5月5日	5月5日	5月5日
採取時刻	9:15	9:00	9:25	9:05
Cs-134(約2年)	190	180	210	ND(13)
Cs-137(約30年)	1,300	1,200	1,500	72
全β	1,600	3,100	2,000	160
H-3(約12年)	110	640	200	220

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

