

福島第一原子力発電所構内排水路のサンプリングデータについて



福島第一原子力発電所構内排水路分析結果

単位: Bq/L

	A排水路排水口						物揚場排水口					
採取日	3月31日	4月1日	4月2日				3月31日	4月1日	4月2日			
採取時刻	7:00	16:25	7:00				7:15	7:12	7:08			
降雨量 (mm/日)	2.5	2	0				2.5	2	0			
流量 (m ³ /秒)	解析中	解析中	解析中				解析中	解析中	解析中			
Cs-134 (約2年)	ND(0.97)	1.0	0.84				ND(0.56)	ND(0.78)	ND(0.61)			
Cs-137 (約30年)	6.0	7.8	4.8				ND(0.88)	1.2	ND(0.78)			
全	8.8	13	7.7				ND(4.0)	4.4	ND(4.0)			
H-3 (約12年)	-	-	-				-	-	-			

単位: Bq/L

	K排水路排水口						C排水路 35m盤					
採取日	3月31日	4月1日	4月2日				3月31日	4月1日	4月2日			
採取時刻	7:00	7:00	7:00				7:23	8:02	7:58			
降雨量 (mm/日)	2.5	2	0				2.5	2	0			
流量 (m ³ /秒)	解析中	解析中	解析中				解析中	解析中	解析中			
Cs-134 (約2年)	ND(0.64)	1.6	ND(0.89)				ND(0.72)	ND(0.75)	ND(0.74)			
Cs-137 (約30年)	3.9	12	4.1				ND(0.90)	1.1	ND(0.86)			
全	5.6	24	ND(4.0)				7.9	8.4	ND(4.0)			
H-3 (約12年)	-	-	-				-	-	-			

* 太枠内が今回公表データ。他は4月2日までにお知らせ済み。

* 測定対象外の項目は「-」と記す。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

福島第一原子力発電所構内排水路分析結果

< 前回公表までの最高値 >

単位: Bq/L

	A排水路排水口	物揚場排水口	K排水路排水口	C排水路 35m盤
Cs-134(約2年)	46 [14/6/12]	56 [14/6/12]	280 [14/5/21]	22 [14/6/12]
Cs-137(約30年)	130 [14/6/12]	160 [14/6/12]	910 [15/9/9]	57 [14/6/12]
全	200 [14/6/12]	190 [14/6/12]	1500 [14/8/26] [15/9/9]	5400 [15/2/22]
H-3(約12年)	29 [14/5/7]	35 [14/5/7]	820 [14/6/18]	2500 [15/6/18]

* カッコ内は、各値の採取日を示す。