

2. 福島第一原子力発電所周辺における海水分析結果(福島第一港湾内)

単位:ベクレル/リットル、NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。
各地点の値は、「福島第一港湾内、放水口、護岸の詳細分析結果」の最新値。

【港湾内東側】

セシウム134 : ND(0.35) 6/28 採取
セシウム137 : 0.58 6/28 採取
全ベータ : ND(17) 6/28 採取
トリチウム : ND(1.7) 6/19 採取

【港湾口】

セシウム134 : ND(0.53) 6/28 採取
セシウム137 : ND(0.49) 6/28 採取
全ベータ : 25 6/28 採取
トリチウム : ND(1.8) 6/19 採取

【港湾内西側】

セシウム134 : ND(0.28) 6/28 採取
セシウム137 : ND(0.30) 6/28 採取
全ベータ : ND(17) 6/28 採取
トリチウム : ND(1.7) 6/19 採取

【港湾内南側】

セシウム134 : ND(0.21) 6/28 採取
セシウム137 : 0.35 6/28 採取
全ベータ : ND(17) 6/28 採取
トリチウム : ND(1.7) 6/19 採取

【港湾内北側】

セシウム134 : ND(0.32) 6/28 採取
セシウム137 : ND(0.28) 6/28 採取
全ベータ : ND(17) 6/28 採取
トリチウム : ND(1.7) 6/19 採取

【港湾中央】

セシウム134 : ND(0.70) 6/28 採取
セシウム137 : 1.1 6/28 採取
全ベータ : ND(15) 6/28 採取
トリチウム : 2.9 6/19 採取

【6号機取水口前】

セシウム134 : ND(0.54) 6/28 採取
セシウム137 : ND(0.58) 6/28 採取
全ベータ : ND(16) 6/28 採取
トリチウム : ND(2.6) 6/19 採取

【物揚場前】

セシウム134 : ND(0.42) 6/28 採取
セシウム137 : 0.87 6/28 採取
全ベータ : ND(16) 6/28 採取
トリチウム : 6.8 6/19 採取

【参考】基準値

	セシウム 134	セシウム 137	トリチウム	ストロンチウム 90
告示濃度限度	60	90	60,000	30
WHO飲料水 水質ガイドライン	10	10	10,000	10

告示濃度限度: 実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則に定める告示濃度限度(別表第2第六欄: 周辺監視区域外の水中の濃度限度)

