

福島第一 地下水バイパス揚水井 No.10 分析結果

単位:Bq/L

| 地下水バイパス 揚水井 No.10 | | |
|-------------------|------------|---------|
| | 東京電力 | 第三者機関 |
| 採取日 | 2017年4月13日 | |
| 採取時刻 | 7:48 | |
| 全β | ND(12) | ND(2.7) |
| H-3(約12年) | 1,800 | 1,900 |

- * 太枠内が今回公表データ。他は4月15日にお知らせ済み。
- * 第三者機関: 日本分析センター
- * NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

