

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	7月7日	7月7日	7月7日	7月7日
採取時刻	9:35	9:45	9:55	9:50
Cs-134(約2年)	77	140	260	10
Cs-137(約30年)	530	1,100	1,900	83
全	580	2,900	2,500	180
H-3(約12年)	ND(130)	690	190	200

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

