

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

| | 1号機放水路立坑水 | | 2号機放水路立坑水 | |
|--------------|-----------|-------|-----------|-------|
| | 上流側 | 下流側 | 上流側 | 下流側 |
| 採取日 | 8月21日 | 8月21日 | 8月21日 | 8月21日 |
| 採取時刻 | 10:55 | 10:25 | 10:45 | 10:30 |
| Cs-134(約2年) | 56 | 120 | 250 | 8.8 |
| Cs-137(約30年) | 380 | 1,000 | 2,200 | 59 |
| 全 | 420 | 2,700 | 2,800 | 210 |
| H-3(約12年) | ND(130) | 510 | 200 | 190 |

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

