

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	8月25日	8月25日	8月25日	8月25日
採取時刻	10:05	10:25	10:20	10:30
Cs-134(約2年)	58	130	250	ND(8.6)
Cs-137(約30年)	390	940	1,900	78
全	520	2,500	2,600	210
H-3(約12年)	ND(120)	510	260	150

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

