

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	9月6日	9月6日	9月6日	9月6日
採取時刻	8:25	7:55	8:15	8:00
Cs-134(約2年)	44	120	120	7.1
Cs-137(約30年)	390	910	850	57
全	530	2,600	1,500	260
H-3(約12年)	ND(120)	510	370	190

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

