

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	9月8日	9月8日	9月8日	9月8日
採取時刻	9:35	9:15	9:25	9:20
Cs-134(約2年)	42	110	110	7.1
Cs-137(約30年)	380	890	890	60
全	420	2,500	1,400	200
H-3(約12年)	ND(120)	530	300	220

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

