

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	9月15日	9月15日	9月15日	9月15日
採取時刻	10:10	9:50	10:05	9:55
Cs-134(約2年)	43	100	100	ND(13)
Cs-137(約30年)	380	930	790	63
全	430	2,600	1,200	220
H-3(約12年)	ND(130)	430	300	230

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

