

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	9月27日	9月27日	9月27日	9月27日
採取時刻	8:19	7:58	8:13	8:01
Cs-134(約2年)	67	110	190	ND(8.5)
Cs-137(約30年)	450	910	1,600	73
全	700	2,600	2,000	250
H-3(約12年)	ND(120)	420	ND(120)	170

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

