

福島第一原子力発電所 2号機原子炉建屋排気設備における空气中放射性物質の核種分析結果

(データ集約：9/28)

採取場所	2号機原子炉建屋排気設備 (排気フィルタ入口)		2号機原子炉建屋排気設備 (排気フィルタ出口)		告示濃度限度* (Bq/cm ³)
	試料濃度 (Bq/cm ³)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/cm ³)	倍率 (/)	
検出核種 (半減期)					
試料採取日時刻	2017年9月6日 07:10 ~ 09:10		2017年9月6日 07:25 ~ 09:25		
I-131 (約8日)	ND	-	ND	-	1E-03
Cs-134 (約2年)	4.5E-07	0.00	ND	-	2E-03
Cs-137 (約30年)	4.2E-06	0.00	ND	-	3E-03

* 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則に定める告示濃度限度
(別表第2第四欄：放射線業務従事者の呼吸する空气中の濃度限度)

試料濃度は、揮発性と粒子状の合計値。

. E- とは、 . × 10⁻ と同じ意味である。

本分析における放射能濃度の検出限界値を下回る場合は、「ND」と記載

2号機原子炉建屋排気設備(排気フィルタ入口)における検出限界値は次の通り。

揮発性のI-131が約1E-7Bq/cm³、Cs-134が約6E-8Bq/cm³

粒子状のI-131が約1E-7Bq/cm³

2号機原子炉建屋排気設備(排気フィルタ出口)における検出限界値は次の通り。

揮発性のI-131が約1E-7Bq/cm³、Cs-134が約1E-7Bq/cm³、Cs-137が約9E-8Bq/cm³

粒子状のI-131が約9E-8Bq/cm³、Cs-134が約1E-7Bq/cm³、Cs-137が約9E-8Bq/cm³

ただし、検出限界値は検出器や試料性状により異なるため、この値以下でも検出される場合もある。