

## 福島第一 サブドレン・地下水ドレン浄化水排水に関するサンプリング結果

	福島第一 5,6号機 放水口北側
採取日	2017年9月7日
状況	排水中
採取時刻	11:20
セシウム134	ND(0.67)
セシウム137	ND(0.70)
全ベータ	14
トリチウム	ND(1.8)

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。