

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	10月9日	10月9日	10月9日	10月9日
採取時刻	10:55	10:27	10:43	10:31
Cs-134(約2年)	40	110	110	ND(14)
Cs-137(約30年)	360	930	1,100	61
全	410	2,500	1,600	270
H-3(約12年)	ND(130)	400	190	160

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

