

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	10月13日	10月13日	10月13日	10月13日
採取時刻	9:58	9:27	9:49	9:31
Cs-134(約2年)	48	120	110	ND(8.1)
Cs-137(約30年)	370	930	980	55
全	400	2,500	1,500	230
H-3(約12年)	ND(110)	420	200	210

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

