

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	10月16日	10月16日	10月16日	10月16日
採取時刻	10:34	10:09	10:24	10:13
Cs-134(約2年)	53	120	130	11
Cs-137(約30年)	370	940	1,000	59
全	390	2,300	1,500	210
H-3(約12年)	ND(130)	500	240	170

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

