

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	10月18日	10月18日	10月18日	10月18日
採取時刻	8:17	8:01	8:10	8:04
Cs-134(約2年)	40	110	130	ND(13)
Cs-137(約30年)	300	910	990	55
全	390	2,500	1,500	210
H-3(約12年)	ND(120)	430	220	170

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

