

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	11月13日	11月13日	11月13日	11月13日
採取時刻	10:09	9:48	10:01	9:51
Cs-134(約2年)	160	130	95	ND(13)
Cs-137(約30年)	1,400	960	810	56
全	2,000	2,700	3,500	190
H-3(約12年)	290	470	720	210

*NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。