

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	12月13日	12月13日	12月13日	12月13日
採取時刻	8:15	7:59	8:10	8:02
Cs-134(約2年)	370	100	100	ND(11)
Cs-137(約30年)	2,600	800	950	54
全	3,800	2,700	2,900	210
H-3(約12年)	360	520	590	160

\*NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。