

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

|              | 1号機放水路立坑水 |        | 2号機放水路立坑水 |        |
|--------------|-----------|--------|-----------|--------|
|              | 上流側       | 下流側    | 上流側       | 下流側    |
| 採取日          | 12月18日    | 12月18日 | 12月18日    | 12月18日 |
| 採取時刻         | 10:54     | 10:28  | 10:43     | 10:32  |
| Cs-134(約2年)  | 280       | 110    | 100       | 8.1    |
| Cs-137(約30年) | 2,500     | 840    | 910       | 55     |
| 全            | 4,000     | 2,600  | 2,800     | 170    |
| H-3(約12年)    | 270       | 430    | 550       | 300    |

\*NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。