

## 福島第一原子力発電所構内排水路分析結果

単位: Bq/L

| 採取日                    | A排水路排水口 <sup>注1</sup> |          |          |          |          |          |          | 物揚場排水口   |          |          |          |          |          |          |
|------------------------|-----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                        | 11月3日                 | 11月4日    | 11月5日    | 11月6日    | 11月7日    | 11月8日    | 11月9日    | 11月3日    | 11月4日    | 11月5日    | 11月6日    | 11月7日    | 11月8日    | 11月9日    |
| 採取時刻                   | 7:08                  | 7:07     | 7:35     | 7:00     | 7:00     | 7:00     | 7:00     | 7:00     | 7:00     | 7:00     | 7:00     | 7:00     | 7:00     | 7:00     |
| 降雨量 (mm/日)             | 0                     | 1        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 1        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 流量 (m <sup>3</sup> /秒) | 解析中                   | 解析中      | 解析中      | 解析中      | 解析中      | 解析中      | 解析中      | 解析中      | 解析中      | 解析中      | 解析中      | 解析中      | 解析中      | 解析中      |
| Cs-134 (約2年)           | ND(0.52)              | ND(0.74) | ND(0.53) | ND(0.40) | ND(0.50) | ND(0.66) | ND(0.48) | ND(0.87) | ND(0.64) | ND(0.73) | ND(0.53) | ND(0.57) | ND(0.65) | ND(0.68) |
| Cs-137 (約30年)          | ND(0.83)              | 1.2      | 1.8      | 0.99     | 1.1      | 2.0      | 3.7      | 0.91     | ND(0.88) | ND(0.84) | 0.97     | 0.87     | 1.2      | 1.0      |
| 全                      | ND(3.2)               | ND(3.7)  | 4.1      | ND(3.2)  | 4.4      | ND(3.9)  | 5.3      | 3.7      | ND(3.7)  | ND(3.2)  | ND(3.2)  | ND(3.9)  | ND(3.9)  | ND(3.9)  |
| H-3 (約12年)             | -                     | -        | -        | -        | -        | 9.4      | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 9.2      | -        |

単位: Bq/L

| 採取日                    | K排水路排水口  |          |       |          |          |          |          | C排水路 35m盤 |          |          |          |          |          |          |
|------------------------|----------|----------|-------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                        | 11月3日    | 11月4日    | 11月5日 | 11月6日    | 11月7日    | 11月8日    | 11月9日    | 11月3日     | 11月4日    | 11月5日    | 11月6日    | 11月7日    | 11月8日    | 11月9日    |
| 採取時刻                   | 7:00     | 7:00     | 7:00  | 7:00     | 7:00     | 7:00     | 7:00     | 7:00      | 7:00     | 7:00     | 7:00     | 7:00     | 7:00     | 7:00     |
| 降雨量 (mm/日)             | 0        | 1        | 0     | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         | 1        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 流量 (m <sup>3</sup> /秒) | 解析中      | 解析中      | 解析中   | 解析中      | 解析中      | 解析中      | 解析中      | 解析中       | 解析中      | 解析中      | 解析中      | 解析中      | 解析中      | 解析中      |
| Cs-134 (約2年)           | ND(0.82) | ND(0.91) | 1.1   | ND(0.88) | ND(0.80) | ND(0.97) | ND(0.80) | ND(0.67)  | ND(0.62) | ND(0.70) | ND(0.56) | ND(0.58) | ND(0.68) | ND(0.71) |
| Cs-137 (約30年)          | 7.6      | 7.3      | 6.9   | 5.7      | 5.7      | 5.2      | 6.3      | ND(0.65)  | ND(0.90) | 0.73     | ND(0.71) | ND(0.68) | ND(0.76) | ND(0.84) |
| 全                      | 17       | 13       | 8.9   | 8.2      | 8.9      | 7.1      | 7.6      | 5.5       | 7.1      | 5.7      | 5.0      | 5.5      | ND(3.7)  | ND(3.7)  |
| H-3 (約12年)             | -        | -        | -     | -        | -        | 140      | -        | -         | -        | -        | -        | -        | ND(7.0)  | -        |

注1: 濁度高いため全 の分析が出来なかった(10月1日、10月2日採取分)ことから、10月3日～11月6日採取分まで、2015年1月14日以前のサンプリング地点に変更し、分析を実施。  
 11月7日採取分より、2015年1月19日以降のサンプリング地点に戻し、分析を実施。

\* 太枠内が今回公表データ。他は11月9日までにお知らせ済み。

\* 測定対象外の項目は「-」と記す。

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。