

## 福島第一原子力発電所構内排水路分析結果

単位: Bq/L

|                        | A排水路排水口  |          |          |          |          |          |          | 物揚場排水口   |          |          |          |          |          |          |          |
|------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                        | 採取日      | 11月10日   | 11月11日   | 11月12日   | 11月13日   | 11月14日   | 11月15日   | 11月16日   | 11月10日   | 11月11日   | 11月12日   | 11月13日   | 11月14日   | 11月15日   | 11月16日   |
| 採取時刻                   | 8:15     | 7:00     | 7:00     | 7:00     | 7:00     | 7:00     | 7:52     | 7:00     | 7:00     | 7:00     | 7:00     | 7:00     | 7:00     | 7:00     | 7:00     |
| 降雨量 (mm/日)             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 流量 (m <sup>3</sup> /秒) | 解析中      | 解析中      | 解析中      | 解析中      | 解析中      | 解析中      | 解析中      | 解析中      | 解析中      | 解析中      | 解析中      | 解析中      | 解析中      | 解析中      | 解析中      |
| Cs-134 (約2年)           | ND(0.58) | ND(0.81) | ND(0.51) | ND(0.57) | ND(0.54) | ND(0.65) | ND(0.66) | ND(0.66) | ND(0.63) | ND(0.57) | ND(0.76) | ND(0.66) | ND(0.51) | ND(0.63) | ND(0.65) |
| Cs-137 (約30年)          | 4.1      | 2.7      | 1.8      | 1.4      | 1.4      | 2.3      | 2.9      | 1.4      | 1.2      | 0.83     | 0.97     | 0.96     | 1.1      | 0.96     |          |
| 全                      | 5.3      | 3.9      | 3.7      | ND(3.0)  | ND(3.7)  | 6.6      | 6.0      | ND(3.4)  | ND(3.4)  | ND(2.7)  | ND(3.0)  | ND(3.7)  | ND(3.2)  | ND(3.0)  |          |
| H-3 (約12年)             | -        | -        | -        | -        | -        | 7.7      | -        | -        | -        | -        | -        | -        | ND(7.4)  | -        |          |

単位: Bq/L

|                        | K排水路排水口  |          |        |          |          |          |          | C排水路 35m盤 |          |          |          |          |          |          |        |
|------------------------|----------|----------|--------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|
|                        | 採取日      | 11月10日   | 11月11日 | 11月12日   | 11月13日   | 11月14日   | 11月15日   | 11月16日    | 11月10日   | 11月11日   | 11月12日   | 11月13日   | 11月14日   | 11月15日   | 11月16日 |
| 採取時刻                   | 7:00     | 7:00     | 7:00   | 7:00     | 7:00     | 7:00     | 7:00     | 7:00      | 7:00     | 7:00     | 7:00     | 7:00     | 7:00     | 7:00     | 7:00   |
| 降雨量 (mm/日)             | 0        | 0        | 0      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0      |
| 流量 (m <sup>3</sup> /秒) | 解析中      | 解析中      | 解析中    | 解析中      | 解析中      | 解析中      | 解析中      | 解析中       | 解析中      | 解析中      | 解析中      | 解析中      | 解析中      | 解析中      | 解析中    |
| Cs-134 (約2年)           | ND(0.91) | ND(0.73) | 1.0    | ND(0.91) | ND(0.86) | ND(0.96) | ND(0.84) | ND(0.69)  | ND(0.57) | ND(0.64) | ND(0.75) | ND(0.64) | ND(0.56) | ND(0.66) |        |
| Cs-137 (約30年)          | 4.7      | 4.5      | 4.8    | 3.5      | 5.2      | 4.5      | 3.9      | 1.1       | ND(0.59) | ND(0.78) | ND(0.80) | ND(0.80) | ND(0.78) | ND(0.84) |        |
| 全                      | 8.5      | 7.6      | 7.1    | 8.0      | 6.0      | 7.1      | 7.3      | ND(3.4)   | ND(3.0)  | ND(3.4)  | ND(3.9)  | ND(3.9)  | ND(3.4)  | ND(3.4)  |        |
| H-3 (約12年)             | -        | -        | -      | -        | -        | 140      | -        | -         | -        | -        | -        | -        | ND(7.4)  | -        |        |

\* 太枠内が今回公表データ。他は11月16日までにお知らせ済み。

\* 測定対象外の項目は「-」と記す。

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。