

## 福島第一原子力発電所構内排水路分析結果

単位: Bq/L

採取日	A排水路排水口							物揚場排水口						
	11月24日	11月25日	11月26日	11月27日	11月28日	11月29日	11月30日	11月24日	11月25日	11月26日	11月27日	11月28日	11月29日	11月30日
採取時刻	7:00	7:20	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00
降雨量(mm/日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流量(m <sup>3</sup> /秒)	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中
Cs-134(約2年)	ND(0.85)	ND(0.91)	ND(0.91)	ND(0.86)	ND(0.70)	ND(0.60)	ND(0.91)	ND(0.53)	ND(0.79)	ND(0.67)	ND(0.71)	ND(0.69)	ND(0.55)	ND(0.45)
Cs-137(約30年)	1.9	3.4	2.3	1.2	2.1	2.6	3.3	ND(0.88)	ND(0.92)	0.80	ND(1.0)	3.8	0.88	1.1
全β	5.5	5.7	4.4	4.4	5.3	4.8	5.0	ND(3.4)	ND(3.0)	ND(3.7)	ND(3.2)	5.0	ND(3.9)	ND(3.4)
H-3(約12年)	-	-	-	-	-	ND(7.7)	-	-	-	-	-	-	ND(7.7)	-

単位: Bq/L

採取日	K排水路排水口							C排水路 35m盤						
	11月24日	11月25日	11月26日	11月27日	11月28日	11月29日	11月30日	11月24日	11月25日	11月26日	11月27日	11月28日	11月29日	11月30日
採取時刻	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00
降雨量(mm/日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流量(m <sup>3</sup> /秒)	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中
Cs-134(約2年)	0.91	ND(0.78)	ND(0.85)	ND(0.81)	ND(0.78)	ND(0.77)	ND(0.74)	ND(0.57)	ND(0.58)	ND(0.53)	ND(0.60)	ND(0.52)	ND(0.58)	ND(0.47)
Cs-137(約30年)	9.3	5.0	4.1	3.3	3.9	4.3	3.8	ND(0.78)	ND(0.86)	ND(0.76)	ND(0.79)	ND(0.70)	ND(0.89)	ND(0.58)
全β	14	11	8.5	6.2	7.8	8.7	7.6	ND(3.4)	ND(3.4)	ND(3.4)	ND(3.4)	ND(3.4)	ND(3.0)	ND(3.4)
H-3(約12年)	-	-	-	-	-	130	-	-	-	-	-	-	ND(7.7)	-

\* 太枠内が今回公表データ。他は11月30日までにお知らせ済み。

\* 測定対象外の項目は「-」と記す。

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。