

福島第一原子力発電所構内排水路分析結果(1/2)

単位: Bq/L

採取日	A排水路排水口							物揚場排水口						
	12月1日	12月2日	12月3日	12月4日	12月5日	12月6日	12月7日	12月1日	12月2日	12月3日	12月4日	12月5日	12月6日	12月7日
採取時刻	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00
降雨量(mm/日)	3	0	0	8.5	2.5	0	0	3	0	0	8.5	2.5	0	0
流量(m ³ /秒)	0.008	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.011	0.008	0.009	0.008	0.009	0.009	0.009
Cs-134(約2年)	ND(1.0)	ND(0.68)	ND(0.42)	ND(0.78)	ND(0.67)	0.61	ND(0.93)	ND(0.76)	ND(0.58)	ND(0.56)	ND(0.58)	ND(0.68)	ND(0.53)	ND(0.56)
Cs-137(約30年)	3.4	2.1	1.5	1.5	4.0	2.4	3.8	4.7	9.2	0.86	1.3	2.0	0.99	1.7
全β	9.3	4.6	4.8	3.7	5.0	4.7	7.2	7.9	ND(3.8)	ND(3.2)	ND(3.6)	5.7	ND(3.7)	ND(3.5)
H-3(約12年)	-	-	-	-	-	ND(7.4)	-	-	-	-	-	-	8.2	-

単位: Bq/L

採取日	K排水路排水口							C排水路 35m盤						
	12月1日	12月2日	12月3日	12月4日	12月5日	12月6日	12月7日	12月1日	12月2日	12月3日	12月4日	12月5日	12月6日	12月7日
採取時刻	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00
降雨量(mm/日)	3	0	0	8.5	2.5	0	0	3	0	0	8.5	2.5	0	0
流量(m ³ /秒)	0.027	0.021	0.023	0.021	0.023	0.023	0.023	0.012	0.008	0.008	0.007	0.009	0.008	0.007
Cs-134(約2年)	1.6	ND(0.75)	ND(0.86)	ND(0.82)	2.1	ND(0.84)	ND(0.68)	ND(0.58)	ND(0.64)	ND(0.53)	ND(0.73)	ND(0.61)	ND(0.68)	ND(0.58)
Cs-137(約30年)	9.7	4.4	3.3	3.9	13	4.5	3.5	1.7	ND(0.65)	ND(0.72)	ND(0.78)	0.91	0.95	ND(0.66)
全β	17	6.0	6.9	4.8	16	9.3	5.2	17	ND(3.2)	ND(3.2)	ND(3.8)	6.2	3.9	ND(3.8)
H-3(約12年)	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	ND(7.4)	-

* 太枠内が今回公表データ。他は12月8日までにお知らせ済み。

* 測定対象外の項目は「-」と記す。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

福島第一原子力発電所構内排水路分析結果(2/2)

単位: Bq/L

採取日	A排水路排水口							物揚場排水口						
	12月15日	12月16日	12月17日	12月18日				12月15日	12月16日	12月17日	12月18日			
採取時刻	7:00	7:00	7:00	7:00				7:00	7:00	7:00	7:00			
降雨量(mm/日)	0	0	0	0				0	0	0	0			
流量(m ³ /秒)	解析中	解析中	解析中	解析中				解析中	解析中	解析中	解析中			
Cs-134(約2年)	ND(0.52)	ND(0.69)	ND(0.91)	ND(0.43)				ND(0.71)	ND(0.57)	ND(0.56)	ND(0.97)			
Cs-137(約30年)	2.1	2.7	1.8	1.9				1.4	2.2	1.3	1.2			
全β	ND(3.4)	6.0	3.9	ND(4.1)				3.4	ND(3.2)	ND(3.2)	ND(4.1)			
H-3(約12年)	-	-	-	-				-	-	-	-			

単位: Bq/L

採取日	K排水路排水口							C排水路 35m盤						
	12月15日	12月16日	12月17日	12月18日				12月15日	12月16日	12月17日	12月18日			
採取時刻	7:00	7:00	7:00	7:00				7:00	7:00	7:00	7:00			
降雨量(mm/日)	0	0	0	0				0	0	0	0			
流量(m ³ /秒)	解析中	解析中	解析中	解析中				解析中	解析中	解析中	解析中			
Cs-134(約2年)	ND(0.87)	ND(0.68)	ND(0.68)	ND(0.80)				ND(0.56)	ND(0.48)	ND(0.48)	ND(0.55)			
Cs-137(約30年)	3.6	3.2	2.8	2.5				ND(0.64)	ND(0.69)	ND(0.71)	ND(0.82)			
全β	6.4	5.0	5.5	ND(4.1)				ND(3.4)	ND(3.0)	ND(3.0)	ND(2.9)			
H-3(約12年)	-	-	-	-				-	-	-	-			

* 太枠内が今回公表データ。他は12月18日までにお知らせ済み。

* 測定対象外の項目は「-」と記す。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。