

## 福島第一原子力発電所構内排水路分析結果

単位: Bq/L

	A排水路排水口					物揚場排水口				
	12月22日	12月23日				12月22日	12月23日			
採取日	12月22日	12月23日				12月22日	12月23日			
採取時刻	7:00	7:00				7:00	7:00			
降雨量(mm/日)	0	0				0	0			
流量(m <sup>3</sup> /秒)	解析中	解析中				解析中	解析中			
Cs-134(約2年)	ND(0.69)	0.48				ND(0.70)	ND(0.52)			
Cs-137(約30年)	1.8	3.7				1.5	0.86			
全	ND(3.1)	5.3				3.5	ND(3.4)			
H-3(約12年)	-	-				-	-			

単位: Bq/L

	K排水路排水口					C排水路 35m盤				
	12月22日	12月23日				12月22日	12月23日			
採取日	12月22日	12月23日				12月22日	12月23日			
採取時刻	7:00	7:00				7:00	7:00			
降雨量(mm/日)	0	0				0	0			
流量(m <sup>3</sup> /秒)	解析中	解析中				解析中	解析中			
Cs-134(約2年)	ND(1.0)	ND(0.75)				ND(0.89)	ND(0.68)			
Cs-137(約30年)	3.1	3.6				ND(0.80)	ND(0.90)			
全	5.2	4.6				ND(3.3)	ND(3.8)			
H-3(約12年)	-	-				-	-			

\* 太枠内が今回公表データ。他は12月23日までにお知らせ済み。

\* 測定対象外の項目は「-」と記す。

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。