

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	1月3日	1月3日	1月3日	1月3日
採取時刻	7:57	7:40	7:49	7:43
Cs-134(約2年)	280	120	110	ND(8.4)
Cs-137(約30年)	2,500	850	930	49
全	4,300	2,600	2,900	180
H-3(約12年)	470	500	650	210

*NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。