

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	1月8日	1月8日	1月8日	1月8日
採取時刻	10:13	9:49	10:04	9:53
Cs-134(約2年)	310	92	96	8.1
Cs-137(約30年)	2,600	780	880	49
全	4,300	2,800	2,900	190
H-3(約12年)	450	490	510	230

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。