

福島第一原子力発電所構内H4エリアのタンクにおける 水漏れに関するサンプリング結果 (H4エリア周辺)

単位:Bq/L

	H4エリア周辺地下水									
	E-3	E-4	E-5	E-6	E-7	E-8	E-9	E-10	E-13	E-14
採取日	4月3日	4月3日	4月3日	/	/	4月3日	4月3日	4月3日	4月3日	4月3日
採取時刻	8:55	9:01	9:07	/	/	9:04	9:17	9:12	8:56	9:09
全	ND(13)	ND(13)	ND(13)	/	/	ND(13)	800	ND(13)	ND(13)	15
H-3(約12年)	ND(130)	250	ND(130)	/	/	230	ND(130)	770	260	ND(130)

*E-3,E-4,E-5,E-8は1回/月。E-9,E-10,E-13,E-14は1回/週。E-6,E-7はサンプリング中断。

*NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。