

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	3月30日	3月30日	3月30日	3月30日
採取時刻	9:05	8:44	8:57	8:48
Cs-134(約2年)	110	91	130	ND(13)
Cs-137(約30年)	1,000	940	1,300	56
全	1,400	2,700	1,900	180
H-3(約12年)	310	450	240	250

*NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。