

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	4月2日	4月2日	4月2日	4月2日
採取時刻	10:26	10:04	10:16	10:08
Cs-134(約2年)	130	99	120	7.6
Cs-137(約30年)	1,100	970	1,200	51
全	1,800	2,800	1,900	170
H-3(約12年)	280	480	230	250

*NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。