

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	4月13日	4月13日	4月13日	4月13日
採取時刻	8:49	8:32	8:42	8:36
Cs-134(約2年)	110	96	95	ND(5.9)
Cs-137(約30年)	1,000	920	1,000	42
全	1,600	2,800	1,800	170
H-3(約12年)	370	460	300	300

*NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。