

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	4月18日	4月18日	4月18日	4月18日
採取時刻	8:12	7:52	8:04	7:55
Cs-134(約2年)	83	91	110	ND(13)
Cs-137(約30年)	900	880	950	43
全	1,200	2,700	1,600	160
H-3(約12年)	250	380	250	200

*NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。