

2018年4月27日

東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	4月25日	4月25日	4月25日	4月25日
採取時刻	8:25	8:04	8:16	8:07
Cs-134(約2年)	89	83	240	ND(7.2)
Cs-137(約30年)	810	860	2,200	51
全	1,200	2,800	2,800	180
H-3(約12年)	250	400	220	320

*NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。