

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	4月30日	4月30日	4月30日	4月30日
採取時刻	9:33	9:15	9:26	9:18
Cs-134(約2年)	78	100	170	ND(11)
Cs-137(約30年)	720	870	1,600	57
全	1,100	2,700	2,300	180
H-3(約12年)	ND(120)	420	190	270

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。