

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	5月7日	5月7日	5月7日	5月7日
採取時刻	9:52	9:34	9:45	9:37
Cs-134(約2年)	60	93	200	8.5
Cs-137(約30年)	640	850	2,000	69
全	900	2,700	2,400	180
H-3(約12年)	ND(130)	410	160	290

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。