

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	5月16日	5月16日	5月16日	5月16日
採取時刻	8:03	7:42	7:53	7:45
Cs-134(約2年)	37	72	190	ND(12)
Cs-137(約30年)	330	870	1,700	63
全	450	2,700	2,200	180
H-3(約12年)	ND(120)	420	120	290

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。