

2018年5月23日

東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	5月21日	5月21日	5月21日	5月21日
採取時刻	10:02	9:36	9:50	9:40
Cs-134(約2年)	23	100	130	ND(8.1)
Cs-137(約30年)	240	870	1,400	53
全	360	2,700	1,900	170
H-3(約12年)	ND(130)	440	ND(130)	200

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。