

福島第一原子力発電所構内排水路分析結果(1 / 2)

単位: Bq/L

	A排水路							物揚場排水路						
	4月20日	4月21日	4月22日	4月23日	4月24日	4月25日	4月26日	4月20日	4月21日	4月22日	4月23日	4月24日	4月25日	4月26日
採取日	4月20日	4月21日	4月22日	4月23日	4月24日	4月25日	4月26日	4月20日	4月21日	4月22日	4月23日	4月24日	4月25日	4月26日
採取時刻	8:06	7:52	7:53	8:05	8:08	8:25	7:55	8:10	7:57	7:58	8:00	8:12	8:20	7:50
降雨量(mm/日)	0	0	0	0	4.5	36	0	0	0	0	0	4.5	36	0
流量(m ³ /秒)	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.129	0.001	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.039	0.005
Cs-134(約2年)	0.78	1.1	0.84	ND(0.73)	0.62	1.8	0.61	2.0	0.57	ND(0.71)	ND(0.73)	ND(0.75)	3.1	0.88
Cs-137(約30年)	9.1	9.6	7.1	7.0	6.5	19	4.7	17	5.1	5.1	3.9	5.1	28	8.3
全	18	20	15	21	14	40	12	22	9.7	8.9	7.0	9.0	71	11
H-3(約12年)	-	-	-	-	-	ND(6.7)	-	-	-	-	-	-	ND(6.7)	-

単位: Bq/L

	K排水路							C排水路						
	4月20日	4月21日	4月22日	4月23日	4月24日	4月25日	4月26日	4月20日	4月21日	4月22日	4月23日	4月24日	4月25日	4月26日
採取日	4月20日	4月21日	4月22日	4月23日	4月24日	4月25日	4月26日	4月20日	4月21日	4月22日	4月23日	4月24日	4月25日	4月26日
採取時刻	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00
降雨量(mm/日)	0	0	0	0	4.5	36	0	0	0	0	0	4.5	36	0
流量(m ³ /秒)	0.013	0.014	0.014	0.015	0.015	0.168	0.018	0.017	0.017	0.019	0.019	0.017	0.800	0.022
Cs-134(約2年)	1.3	1.0	ND(0.88)	ND(0.80)	0.99	3.0	3.7	ND(0.43)	ND(0.57)	ND(0.66)	ND(0.63)	ND(0.65)	1.2	ND(0.51)
Cs-137(約30年)	11	7.7	6.3	5.9	5.6	27	36	ND(0.76)	ND(0.76)	ND(0.77)	ND(0.91)	ND(0.80)	10	1.1
全	19	15	13	12	10	70	52	ND(3.4)	ND(3.1)	ND(3.4)	ND(3.3)	ND(3.1)	23	5.3
H-3(約12年)	-	-	-	-	-	23	-	-	-	-	-	-	7.9	-

* 太枠内が今回公表データ。他は4月27日までにお知らせ済み。

* 測定対象外の項目は「-」と記す。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

福島第一原子力発電所構内排水路分析結果(2 / 2)

単位: Bq/L

	A排水路							物揚場排水路						
	5月4日	5月5日	5月6日	5月7日				5月4日	5月5日	5月6日	5月7日			
採取日	5月4日	5月5日	5月6日	5月7日				5月4日	5月5日	5月6日	5月7日			
採取時刻	7:15	8:33	7:41	8:25				7:20	8:28	7:37	8:20			
降雨量(mm/日)	12.5	0	0	11				12.5	0	0	11			
流量(m ³ /秒)	解析中	解析中	解析中	解析中				解析中	解析中	解析中	解析中			
Cs-134(約2年)	ND(0.60)	ND(0.55)	0.60	ND(0.62)				0.95	ND(0.79)	ND(0.60)	ND(0.53)			
Cs-137(約30年)	8.7	3.1	5.6	5.1				12	4.9	3.9	3.1			
全	22	6.1	13	9.5				19	9.3	8.0	9.3			
H-3(約12年)	-	-	-	-				-	-	-	-			

単位: Bq/L

	K排水路							C排水路						
	5月4日	5月5日	5月6日	5月7日				5月4日	5月5日	5月6日	5月7日			
採取日	5月4日	5月5日	5月6日	5月7日				5月4日	5月5日	5月6日	5月7日			
採取時刻	6:00	6:00	6:00	6:00				6:00	6:00	6:00	6:00			
降雨量(mm/日)	12.5	0	0	11				12.5	0	0	11			
流量(m ³ /秒)	解析中	解析中	解析中	解析中				解析中	解析中	解析中	解析中			
Cs-134(約2年)	3.0	2.7	0.99	1.1				ND(0.70)	ND(0.61)	ND(0.65)	ND(0.65)			
Cs-137(約30年)	28	23	17	14				4.5	ND(0.71)	ND(0.83)	ND(0.76)			
全	50	78	23	18				19	ND(3.8)	ND(3.1)	ND(3.2)			
H-3(約12年)	-	-	-	-				-	-	-	-			

* 太枠内が今回公表データ。他は5月7日までにお知らせ済み。

* 測定対象外の項目は「-」と記す。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

福島第一原子力発電所構内排水路分析結果

単位:Bq/L

	5,6号機排水路
採取日	4月25日
採取時刻	7:20
降雨量(mm/日)	36
流量(m ³ /秒)	0.071
Cs-134(約2年)	ND(0.65)
Cs-137(約30年)	5.4
全	6.6
H-3(約12年)	ND(6.7)

* 太枠内が今回公表データ。他は4月27日にお知らせ済み。

* 採取は1回/週。

* 測定対象外の項目は「-」と記す。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。